RuferLab
Laboratoire d'analyse

Administration Communale
Rue Du Collège 30A

CH-2905 Courtedoux

Rapport d'analyse d'échantillon : 200031-1

Emission du rapport 16 janvier 2020

N° de client	00088
N° de dossier	2000013
Nature de l'échantillon	Eau
Nom du préleveur	A.Joray
Plan et méthode d'échantillonage	Référence client
Date d'échantillonnage	13.01.2020
Date de réception	13.01.2020
Conditions météo et température ambiante	*Nuageux*
Point de prélèvement (identification, description, état)	*Station UV*
Remarque :	

Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni Escherichia Coli, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (*) Analyses non accréditées (**) Analyses accréditées et sous-traitées (***) Analyses non accréditées et sous-traitées. Aucune information provenant du Laboratoire ne sera communiquée à des tiers non concernés par cette prestation. Le rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation de RuferLab S.A. Le Laboratoire n'est, en aucun cas, responsable des données fournies par le client ; celle-ci sont inscrites dans le rapport en *Italiques*. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.

Résultats revus et approuvés avant émission par :

RuferLab SA

Stéphane Rufer
Directeur

Catherine Corbat-Falbriard
Responsable Microbiologie

Route de Mormont 81
CH-2922 Courchavon

Tél : 032 466 30 40
Fax : 032 466 30 41

Mail : contact@ruferlab.ch
Web : www.ruferlab.ch

RuferLab
Laboratoire d'analyse

Analyses effectuées, n° échantillon 200031

Paramètres prélèvement	Méthode	Date d'analyse Mise en culture	Unité	200031 *Station UV*
Heure de prélèvement				*07h30*
Nombre de flacons				1
Température			°C	n/a
Traitement				n/a
Microbiologie				
Escherichia Coli	7.2-MOD-002-15-01	13.01.2020	UFC/100 ml	0
Entérocoques	7.2-MOD-002-15-02	13.01.2020	UFC/100 ml	0
Germes aérobies	7.2-MOD-002-15-03	13.01.2020	UFC/ml	0

Route de Mormont 81
CH-2922 Courchavon

Tél : 032 466 30 40
Fax : 032 466 30 41

Mail : contact@ruferlab.ch
Web : www.ruferlab.ch