



Administration Communale

Service des eaux
Rue du Collège 30 A
CH-2905 Courtedoux

Rapport d'analyse d'échantillon : 232429-1

Emission du rapport : 26 octobre 2023

N° de client	00087
N° de dossier	2300819
Nature de l'échantillon	Eau
Nom du préleveur	S.Chapuis
Plan et méthode d'échantillonnage	Référence client
Date d'échantillonnage	10.10.2023
Date de réception	10.10.2023
Conditions météo et température ambiante	beau
Point de prélèvement (identification, description, état)	232429 : Courtedoux source de Pietchisson
Remarque :	

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (*) Analyses non accréditées (**) Analyses accréditées et sous-traitées (***) Analyses non accréditées et sous-traitées. Aucune information provenant du Laboratoire ne sera communiquée à des tiers non concernés par cette prestation. Le rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation de RuferLab S.A. Le Laboratoire n'est, en aucun cas, responsable des données fournies par le client ; celle-ci sont inscrites dans le rapport en *Italiques*. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.

Résultats revus et approuvés avant émission par :

RuferLab SA



Stéphane Rufer
Directeur



Catherine Corbat-Falbriard
Responsable Microbiologie



Analyses effectuées, n° échantillon 232429

PROGRAMME A₍₂₀₂₂₎

Paramètres d'analyses	Méthode	Date d'analyse	Unité	232429
				Source De Pietchisson
Heure de prélèvement				09h45
Nombre de flacons				2
Température			°C	n/a
Traitement				brute
Pesticides par LC-MS/MS*				
Chloridazon, méthyl-desphényl	7.2-MOD-001-37-2010	21.10.2023	µg/l	< 0.020
Chloridazon, méthyl	7.2-MOD-001-37-2011	21.10.2023	µg/l	< 0.020
Chlortoluron	7.2-MOD-001-37-2012	21.10.2023	µg/l	< 0.020
Métamitron	7.2-MOD-001-37-2024	21.10.2023	µg/l	< 0.020
Tébuconazole	7.2-MOD-001-37-2032	21.10.2023	µg/l	< 0.020
Tolyltriazole	7.2-MOD-001-37-2036	21.10.2023	µg/l	< 0.020
Métabolite de chlorothalonil par LC-MS/MS*				
Chlorothalonil R417888	7.2-MOD-001-37-1001	18.10.2023	µg/l	< 0.020
Chlorothalonil R471811	7.2-MOD-001-37-1002	18.10.2023	µg/l	< 0.020
Glyphosate par IC-MS/MS*				
AMPA	7.2-MOD-001-21-001	14.10.2023	µg/l	< 0.020
Glyphosate	7.2-MOD-001-21-003	14.10.2023	µg/l	< 0.020
Glufosinate	7.2-MOD-001-21-005	14.10.2023	µg/l	< 0.020