RuferLab
Laboratoire d'analyse

Administration Communale de Courtedoux
Service des eaux
Rue du Collège 30A
CH-2905 Courtedoux

Rapport d'analyse d'échantillon : 262579-1

Emission du rapport 22 octobre 2026

N° de client	00087
N° de dossier	2601145
Nature de l'échantillon	Eau
Nom du préleveur	*R.Chapuis*
Plan et méthode d'échantillonage	Référence client
Date d'échantillonnage	*19.10.2026*
Date de réception	19.10.2026
Conditions météo et température ambiante	*n/a*
Point de prélèvement (identification, description, état)	262579 *: Courtedoux, Donzé*
Remarque :	

Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni Escherichia Coli, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (*) Analyses non accréditées (**) Analyses accréditées et sous-traitées (***) Analyses non accréditées et sous-traitées. Aucune information provenant du Laboratoire ne sera communiquée à des tiers non concernés par cette prestation. Le rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation de RuferLab S.A. Le Laboratoire n'est, en aucun cas, responsable des données fournies par le client ; celle-ci sont inscrites dans le rapport en *Italiques*. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.

Résultats revus et approuvés avant émission par :

RuferLab SA

Stéphane Rufer
Directeur

Maïté Rohrbach
Laborantine en Chimie/Microbiologie

Route de Mormont 81
CH-2922 Courchavon

Tél : 032 466 30 40
Fax : 032 466 30 41

Mail : contact@ruferlab.ch
Web : www.ruferlab.ch

RuferLab
Laboratoire d'analyse

Analyses effectuées, n° échantillon 262579

Paramètres d'analyses	Méthode	Date d'analyse Mise en culture	Unité	262579 *Courtedoux* *Donzé*
Heure de prélèvement				*09h55*
Nombre de flacons				1
Température			°C	*n/a*
Traitement				*UV/Javel/UF*
Microbiologie				
Escherichia Coli	7.2-MOD-002-15-01	19.10.2026	UFC/100 ml	0
Entérocoques	7.2-MOD-002-15-02	19.10.2026	UFC/100 ml	0
Germes aérobies	7.2-MOD-002-15-03	19.10.2026	UFC/ml	64

Route de Mormont 81
CH-2922 Courchavon

Tél : 032 466 30 40
Fax : 032 466 30 41

Mail : contact@ruferlab.ch
Web : www.ruferlab.ch